



ใบตรวจสอบคุณภาพ

Pump : BUSCH Model : RA250D S/N : NO NAME PLATE

Customer Name : "ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด มหาชน Sale อธิวัฒน์ ติดต่อหน่วยงาน:คุณเกษม

Application : food Working Pressure : 5 mbar ขนาดมอเตอร์ : 5.5Kw

Remark :

รายการเช็ค	เข้า		รายการเช็ค	เข้า		อื่นๆ
	มี	ไม่มี		มี	ไม่มี	
ฐานตั้งปั้ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มอเตอร์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ทำสี <input type="checkbox"/> ไม่ทำสี <input checked="" type="checkbox"/>
กรองอากาศด้านเข้า	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	สายไฟที่มากับมอเตอร์	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
ท่ออ่อนขนาดวัดใน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ฝาครอบเทอร์มินอล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Exhaust filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	เทอร์มินอล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ตรวจเช็คก่อนซ่อมโดย
พัดลมสำหรับปั้ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	พัดลมสำหรับมอเตอร์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Q.C. ก่อนซ่อมโดย นายพิพัฒน์ เกตุทรัพย์
ฝาครอบพัดลมปั้ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ฝาครอบพัดลมมอเตอร์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	วันที่

รายการเช็ค	ออก		รายการเช็ค	ออก		อื่นๆ
	มี	ไม่มี		มี	ไม่มี	
ฐานตั้งปั้ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มอเตอร์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ทำสี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ทำสี <input type="checkbox"/>
กรองอากาศด้านเข้า	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	สายไฟที่มากับมอเตอร์	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
ท่ออ่อนขนาดวัดใน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ฝาครอบเทอร์มินอล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Exhaust filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	เทอร์มินอล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ตรวจเช็คก่อนซ่อมโดย
พัดลมสำหรับปั้ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	พัดลมสำหรับมอเตอร์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Q.C. ก่อนซ่อมโดย นายพิพัฒน์ เกตุทรัพย์
ฝาครอบพัดลมปั้ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ฝาครอบพัดลมมอเตอร์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	วันที่

ตรวจสอบ Q.C. ใบสั่งซ่อมเลขที่

	ผ่าน ปกติ	/ไม่มี		ผ่าน ปกติ	/ไม่มี
รอยรั่วของน้ำมัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ยอยด์ซีบ/สายพาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ระดับน้ำมัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มอเตอร์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ได้กรองน้ำมันขาออก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	เทอร์มินอล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ฝาครอบกรองน้ำมันขาออก	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	พัดลมสำหรับมอเตอร์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ได้กรองอากาศขาเข้า	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ฝาครอบพัดลมมอเตอร์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
หม้อกรองอากาศขาเข้า	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ฝาครอบเทอร์มินอล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ได้กรองน้ำมัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	สติกเกอร์รับประกัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ท่อน้ำมันไหลกลับ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ทำสี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
วาล์วน้ำมันไหลกลับ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	อะไหล่เก่า	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
วาล์วบาลาส	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
ยางรองแท่นเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
ใบพัดลมระบายความร้อนปั้ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
ฝาครอบใบพัดลมปั้ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
ตรวจเช็คหลังซ่อมโดย			วันที่		
			(.....)		
Q.C. หลังซ่อมโดย			วันที่		
			(.....)		

วัดประสิทธิภาพ MOTOR

	ก่อนซ่อม	หลังซ่อม		ก่อนซ่อม	หลังซ่อม
Pressure	No mbar1.8..... mbar (abs)	Amp. @ 25% Vac.		
Power5.5.....kW.phase	...5.5.....kW.3.....phase	Amp. @ 50% Vac.		
Voltage	380380..... V.	Amp. @ 75% Vac.		
Current Connection	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> Δ	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> Δ	Amp. @ 100% Vac. / ...7.67..... / A / ...10.50..... / A
Amp. @ 0% Vac.	7.67 A	10.50 A		(วัดแอมป์มอเตอร์ตัวเปล่า)	(วัดแอมป์มอเตอร์รวมปั้ม)